



Код образца (пробы): 4802062

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (37)	14	от 0 до 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Врач-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г.Дербенте					
Лаборант бак.лаб. фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г.Дербенте					
Ф.И.О. заведующего лабораторией			Подпись		
					

Заключение: Данная исследованная
 проба воды соответствует
 СанПиН 2.1.4.1074-01 ✓